Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2024

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 72, лит. Б Договор: 33093.046.6 Узел учета: Общий Телефон: Код УУТЭ: 106226 Адрес: Седова ул, д. 72, лит. В Строит.адрес: Обслуживающая организация: Телефон:

Источник: котельная 2 Невская					Cxer	иа подключения:	2-х трубна	ая схема				график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые	и суточн. аг	рхивы в файлах:		При	боры УУТЭ поверены до	o: 01.03.202 4		Режим	(схема):			
Вычислитель: СПТ943.1 № 148	366	расходом	лер:	(Gmin=	Gmax=	Термопре	обр.:	Преобр	о.давления:			
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-50)-B1		0,16	72	КТПТР-05						
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-50)-B1		0,16	72	КТПТР-05						
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-32	2-B1		0,067	30	TΠT-15-2						
Циркуляционный ГВС (M4)													
Подпиточный трубопровод (Vn)													
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1	1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето:	Qгвс=M3*(h3-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,587	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв=	0	Qгвс.=	0,5016		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.cp=	0,228		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	178,329	Свент. =	0	Gтех.=	0	Gтех.гв=	0	Gгвс.=	91,2 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2024 по 22.02.2024																						
	Учет отопление (ТВ-1) Контроль ГВС (ТВ-2)																					
Дата –	Ти	нс	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	М3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		Т	Т	T	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	T	T	T	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2024	24,00 '	k	210,13	187,76	22,37	93,11	55,85	37,26			20,13		20,13	20,42		20,42		55,44				9,09
24.01.2024	24,00 '	*	208,44	185,87	22,57	89,78	54,85	34,93			20,45		20,45	20,74		20,74		54,48				8,53
25.01.2024	24,00 '	*	207,16	185,71	21,45	88,99	54,45	34,54			19,38		19,38	19,65		19,65		54,24				8,34
26.01.2024	24,00 *	*	200,96	178,00	22,96	87,10	52,91	34,19			20,97		20,97	21,24		21,24		52,30				8,10
27.01.2024	24,00 '	*	201,06	176,59	24,47	85,73	51,69	34,04			22,53		22,53	22,81		22,81		51,62				8,12
28.01.2024	24,00 '	*	202,63	176,73	25,90	85,96	51,80	34,16			23,90		23,90	24,20		24,20		51,66				8,27
29.01.2024	24,00 '	*	206,95	183,58	23,37	84,82	52,16				21,44		21,44	21,72		21,72		51,90				7,99
30.01.2024	24,00 '	*	204,00	180,44	23,56	83,28	51,46				21,70		21,70	21,97		21,97		51,05				7,71
31.01.2024	24,00 *	k .	200,47	176,96	23,51	82,86	50,76	32,10			21,72		21,72	21,99		21,99		50,66				7,64 7,72
01.02.2024	24,00 '	*	204,43	181,00	23,43	83,06	51,23				21,61		21,61	21,87		21,87		51,03				7,72
02.02.2024	24,00 '	k	198,16	174,91	23,25	83,03	50,41	32,62			21,48		21,48	21,74		21,74		50,24				7,64
03.02.2024	24,00 *	k	199,11	174,60	24,51	84,39	51,13	33,26			22,66		22,66	22,94		22,94		51,11				7,89
04.02.2024	24,00 3	*	201,30	174,83	26,47	84,53	51,66	32,87			24,59		24,59	24,90		24,90		51,62				7,64 7,89 7,99 7,87
05.02.2024	24,00 '	*	200,98	177,69	23,29	84,78	51,65				21,43		21,43	21,70		21,70		51,48				7,87
06.02.2024	24,00 '	k	198,45	174,75	23,70	88,22	52,25	35,97			21,72		21,72	22,01		22,01		52,36				8,39
07.02.2024	24,00 *	*	197,63	173,26	24,37	92,71	53,13	39,58			22,28		22,28	22,58		22,58		53,12				9,13
08.02.2024	24,00 '	*	197,98	172,96	25,02	95,71	53,99				22,76		22,76	23,07		23,07		53,66				9,63
09.02.2024	24,00 *	*	196,35	173,55	22,80	95,63	53,46	42,17			20,60		20,60	20,88		20,88		53,27				9,52
10.02.2024	24,00 '	*	198,00	173,96	24,04	96,52	54,13	42,39			21,78		21,78	22,08		22,08		53,93				9,71
11.02.2024	24,00 3	*	196,79	169,46	27,33	95,54	53,40	42,14			25,06		25,06	25,39		25,39		53,08				9,77
12.02.2024	24,00 *	*	198,71	174,53	24,18	96,18	54,09	42,09			21,82		21,82	22,12		22,12		53,82				9,69
13.02.2024	24,00 '	*	198,64	175,58	23,06	95,65	53,45	42,20			20,86		20,86	21,14		21,14		53,18				9,63
14.02.2024	24,00 *	*	197,59	173,07	24,52	96,23	53,57	42,66			22,25		22,25	22,55		22,55		53,54				9,76
15.02.2024	24,00 '	*	199,68	177,14	22,54	95,58	54,15	41,43			20,27		20,27	20,55		20,55		53,85				9,51
16.02.2024	24,00 *	k	203,50	181,37	22,13	92,80	54,21	38,59			19,90		19,90	20,17		20,17		53,96				9,07
17.02.2024	24,00 '	*	208,10	183,80	24,30	90,97	54,44	36,53			22,08		22,08	22,38		22,38		54,31				8,94
18.02.2024	24,00 '	*	202,13	176,37	25,76	90,76	53,93	36,83			23,57		23,57	23,89		23,89		53,65				8,85
19.02.2024	24,00 '	*	197,84	173,18	24,66	89,74	52,94	36,80			22,58		22,58	22,87		22,87		52,61				8,60
20.02.2024	24,00 '	*	198,18	173,66	24,52	86,82	51,91	34,91			22,51		22,51	22,80		22,80		51,63				8,20
21.02.2024	24,00 '	*	196,54	171,65	24,89	84,71	50,72	33,99			22,93		22,93	23,21		23,21		50,51				7,95
22.02.2024	24,00 '	*	200,00	177,01	22,99	82,24	50,21	32,03			21,14		21,14	21,39		21,39		49,95				7,57
Среднее	24,00		201,03	177,10	23,93	89,27	52,77	36,50			21,87		21,87	22,16		22,16		52,56				8,61
Итого	744,00		6231,89	5489,97	741,92	,	,	, , , , ,			678,10		678,10	686,97		686,97						266,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	V п, т	Q общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

0,5 °C Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

0 час Гкал 0 час куб.м час

0,37 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Передан через Диадок 29.02.2024 11:29 GMT+03:00 Представитель 98.125694-0490-4645-8055-617866902312 Страница 1 из 2



— Идентификатор документа 98a25b94-d49c-4ed5-8055-617866902312



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

		Организация, сотрудник		Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	Q	ГУП "ТЭК СПБ" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	B	Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A c 26.06.2023 09:17 no 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.02.2024 11:29 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	Q	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор		Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA c 07.11.2023 17:16 no 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	01.03.2024 10:47 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа